

**АКТ**  
**проверки технического состояния пожарного гидранта,**  
**противопожарного водоема**

10 октября 2013 г.

г. Сочи

Мы, нижеподписавшиеся, Начальник ФГКУ «10 отряд Федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю Колодко Алексей Анатольевич с одной стороны и директор ООО «Сунжа Сервис» Саббатовский Владимир Анатольевич с другой стороны, составили настоящий акт в том, что 10 октября 2013 г. произведена проверка технического состояния источников противопожарного водоснабжения, расположенных по адресу: г. Сочи, ул. Гагринская, д. 10 – 2 ПГ на тупиковой линии диаметром 150 мм., Н= 4,5 атм., Q= 45 л/с,

Всего проверено: 2 пожарных гидранта.

Из них неисправны: \_\_\_\_\_

нет

(указываются конкретные виды неисправностей)

Начальник ФГКУ « 10 отряд ФПС  
по Краснодарскому краю  
полковник вн. службы



А.А. Колодко

Директор ООО «Сунжа Сервис»



В.А. Саббатовский