

Общество с ограниченной
ответственностью

«Сунжа Сервис»

354002, Краснодарский край

г.Сочи, ул. Депутатская, д.3

тел./факс 8-862-2-98-42-28

ИНН 2319049501 КПП 231901001

р/с 40702810100040000037

Сочинский филиал ООО

«Внешпромбанк»

и/с 30101810200000000768

в РКЦ г.Сочи

БИК 040396768

Начальнику ОНД

Г.Сочи

Шустову В.А.

№ 15/39 от 5.08.2013г.

на № _____ от _____

Согласно постановления об административном правонарушении от 30.07.2013г. Прошу Вас пересмотреть решение административной комиссии, проведенной зам. начальника отдела г-н Супрун Е.А., т.к. – п.7.4.5. СНиП 31.-01-2003г. не был нарушен.

- п. 4.15 НПБ 151-00 был выполнен до решения комиссии, что было не принято во внимание.
- п. 62 ППР в РФ не был нарушен, т.к. все устройства находятся в исправном состоянии.
- п. 8.7 СНиП 41-03-2003 не был нарушен, дымоприемное устройство выполнено согласно проекта.
- п. 55 ППР. Наружный противопожарный водопровод имеется, акты имеются, с 10-ОФПС г.Сочи имеется договоренность о проверке пожарных гидрантов 4/1-24, 4/1-25.
- п. 6 ППР в РФ в доме не предусмотрено автоматической установки пожаротушения.
- п. 5.1.3 ГОСТ Р52383-2005. Пиктограммы заказаны.
- п.64 ППР инструкция №19 о порядке действий дежурного персонала имеется с 1.10.2011г.
- п.4 табл.1,2 НПБ 110-03 в доме нет общественных помещений.
- п. 58 ППР в РФ. Уже 2 года как имеется схема противопожарного водоснабжения. На каждой задвижке имеется номер.
- п. 59 ППР в РФ. Задвижки с электроприводом в исправном состоянии.

Генеральный директор

Соболевский В.А.

- п.1 (табл.4, табл.5 СНИП 21-01-97 было выполнено до решения административной комиссии).
- п. 247 ППР в РФ и п.3 (п.5.34 СНИП 21-02-99) не относится к ООО «Сунжа Сервис», т.к. данная автопарковка не сдана заказчиком в эксплуатацию.
- п.23 ППР в РФ нет кабинета, а обслуживающий персонал приходит в данное помещение 1 раз в день для проверки оборудования.

По остальным пунктам об автоматической пожарной сигнализации заключен договор на ремонт и установку с ООО «Юг спецэнерго».

Согласно выше перечисленного, прошу пересмотреть данное постановление.

Согласно постановления об административном правонарушении от 30.07.2013г. Прошу Вас пересмотреть решение административной комиссии, проведенной зам. начальника отдела г-н Сурун Е.А., т.к. - п.7.4.5. СНИП 31.-01-2003г. не был нарушен.

- п. 4.15 НПБ 151-00 был выполнен до решения комиссии, что было не принято во внимание.
- п. 62 ППР в РФ не был нарушен, т.к. все устройства находятся в исправном состоянии.
- п. 8.7 СНИП 41-03-2003 не был нарушен, дымоприемное устройство выполнено согласно проекта.
- п. 55 ППР. Наружный противопожарный водопровод имеется, акты имеются, с 10-ЮФПС г.Сочи имеется договоренность о проверке пожарных гидрантов 4/1-24, 4/1-25.
- п. 6 ППР в РФ в доме не предусмотрено автоматической установки пожаротушения.
- п. 5.1.3 ГОСТ Р52383-2005. Пиктограммы заказаны.
- п.64 ППР инструкция №19 о порядке действий дежурного персонала имеется с 1.10.2011г.
- п.4 табл.1,2 НПБ 110-03 в доме нет общественных помещений.
- п. 58 ППР в РФ. Уже 2 года как имеется схема противопожарного водоснабжения. На каждой «Сунжеске» имеется номер
- п. 59 ППР в РФ. Задвижки с электродвигателем в исправном состоянии.

Генеральный директор

Саббатовский В.А.

Получил: Зам.нач-ка ОНД Сочи
Хежисека Р.В. 09.09.2013